

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Ocena realizacji wybranych obowiązków pracodawcy w zakresie postanowień wynikających z zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.03.2015 r. w <i>sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji</i> w aspekcie przestrzegania zapisów wynikających z uregulowań wewnętrznych.
2.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w <i>administracji rządowej</i> .
3.	Tryb kontroli	Zwykły.
4.	Termin kontroli	03-21.03.2025 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
6.	Zakres kontroli	1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. 2. Realizacja wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybenia	1. Nieprawidłowość dotyczyła nieprzeprowadzenia ewakuacji w kompleksie budynków administrowanych przez KWP przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 2. Uchybienie dotyczyło sporządzania przez inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej dokumentacji z przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w formie notatki służbowej, a nie protokołu.
3.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poinformował, że: – przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, którą objęto kompleks budynków administrowanych przez KWP w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich, – rozesłano do Komend Miejskich/Powiatowych Policji oraz Wydziałów Transportu, Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy przypomnienie dotyczące podstawowej formy realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Policji, jakim jest przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego, w tym stosowania właściwego wzoru protokołu z przeglądu stosownie. Uwzględniając powyższe, odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.