

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Ocena realizacji wybranych obowiązków kierownika jednostki Policji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych.
2.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej.
3.	Tryb kontroli	Zwykły.
4.	Termin kontroli	09-30.09.2024 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
6.	Zakres kontroli	1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w KWP w Olsztynie. 2. Realizacja wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w KWP w Olsztynie.
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybenia	1. Nie opracowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku produkcyjno-magazynowego. 2. Brak wszystkich danych w części graficznej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. 3. Nie aktualizowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków. 4. Nie prowadzono w 2023 r. przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. 5. Nie podpisano, nie przedstawiono kierownictwu Wydziału Inwestycji i Remontów oraz nie zatwierdzono przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wniosków zawartych w protokole przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku. Uchybenia dotyczyły nieuwzględnienia w zaktualizowanym regulaminie ochrony przeciwpożarowej zapisu dotyczącego dokumentowania szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz karcie opisu stanowiska pracy technika zadań wynikających z zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.03.2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji.
9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	Zalecono: 1. Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku produkcyjno-magazynowego. 2. Zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego poprzez usunięcie błędów w niej występujących. 3. Zaktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków. 4. Przeprowadzić przeglądy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. 5. Przestrzegać obowiązek podpisania protokołu przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku przez inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz przedłożenia do akceptacji kierownictwu Wydziału Inwestycji i Remontów oraz KWP. 6. Uwzględnić podczas aktualizacji regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zapisu dotyczącego dokumentowania szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 7. Zaktualizować kartę opisu stanowiska pracy technika (inspektora ochrony przeciwpożarowej) poprzez pełne dookreślenie zadań wynikających z zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.03.2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji.