

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Ocena realizacji wybranych obowiązków kierownika jednostki Policji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych.
2.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej.
3.	Tryb kontroli	Zwykły.
4.	Termin kontroli	12-29.02.2024 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.
6.	Zakres kontroli	1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w KWP w Gdańsku. 2. Realizacja wybranych zagadnień z zakresu pożarowego w KWP w Gdańsku.
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybień	1. Brak niektórych danych o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego opracowanych dla: budynków administracyjnych KWP w Gdańsku, budynku Zarządu w Gdańsku CBŚP, Oddziału Prewencji Policji, Wydziału Postępowań Administracyjnych, hali sportowej, Policyjnej Izby Dziecka, Wydziału Transportu, zespołu magazynów uzbrojenia i mundurowego. 2. Nieopracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku warsztatowo-garażowego, co naruszyło postanowienia rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. § 6 ust. 1. 3. Aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zespołu magazynów uzbrojenia i mundurowego oraz budynku nr 1 Oddziału Prewencji Policji z naruszeniem terminu, co naruszyło postanowienia § 6 ust.7 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. Uchybienie: nazwanie dokumentu stanowiącego załącznik do decyzji nr 400/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Regulaminem ochrony przeciwpożarowej jednostek Policji województwa pomorskiego, co było nieadekwatne do jego treści. Błąd usunięto poprzez wydanie aktualizującej decyzji nr 76/2024 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 04.03.2024 r.
9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	Zalecono: 1. Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku warsztatowo-garażowego. 2. Zaktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego poprzez usunięcie błędów w nich występujących, opracowanych dla budynków administracyjnych KWP w Gdańsku, budynku Zarządu w Gdańsku CBŚP, Oddziału Prewencji Policji, Wydziału Postępowań Administracyjnych, hali sportowej, Policyjnej Izby Dziecka, Wydziału Transportu, zespołu magazynów uzbrojenia i mundurowego. 3. Terminowo zgodnie z postanowieniami § 6 ust.7 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. aktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zespołu magazynów uzbrojenia i mundurowego oraz budynku nr 1 Oddziału Prewencji Policji.