

## INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

<b>1.</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Ocena realizacji wybranych obowiązków kierownika jednostki Policji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych.</b>
<b>2.</b>	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. <i>o kontroli w administracji rządowej.</i>
<b>3.</b>	<b>Tryb kontroli</b>	Zwykły
<b>4.</b>	<b>Termin kontroli</b>	9 - 30 września 2024 r.
<b>5.</b>	<b>Jednostka/komórka kontrolowana</b>	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
<b>6.</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.</li> <li>2. Realizacja wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.</li> </ol> <p>Kontrolą objęto okres od 01.01. 2023 do 13.09. 2024 r.</p>
<b>7.</b>	<b>Ocena kontrolowanej działalności</b>	Pozytywna pomimo stwierdzenia nieprawidłowości
<b>8.</b>	<b>Ujawnione nieprawidłowości/uchybień</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieopracowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku produkcyjno-magazynowego przy ul. Pstrowskiego 3/24.</li> <li>2. Brak wszystkich danych w części graficznej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku nr 20 przy ul. Pstrowskiego 3.</li> <li>3. Nieaktualizowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków zlokalizowanych przy ul. Partyzantów 6/8, nr 4, nr 20 przy ul. Pstrowskiego 3 oraz ul. Piłsudskiego 5 przez okres odpowiednio 5 i 6 lat.</li> <li>4. Nieprowadzono w roku 2023 przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przy ul. Partyzantów 6/8, ul. Piłsudskiego 5, nr 4, nr 20 przy ul. Pstrowskiego 3 i budynku nr 29 (Centralne Biuro Śledcze Policji) przy ul. Pstrowskiego</li> </ol>

		<p>3 oraz w roku 2024 w budynku nr 20 i nr 29 przy ul. Pstrowskiego 3.</p> <p>5. Niepodpisano, nieprzedstawiono kierownictwu Wydziału Inwestycji i Remontów oraz niezatwierdzono przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wniosków zawartych w protokole przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Partyzantów 6/8.</p> <p>Uchybienia dotyczyły nieuwzględnienia w zaktualizowanym regulaminie ochrony przeciwpożarowej zapisu dotyczącego dokumentowania szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz karcie opisu stanowiska pracy technika zadań wynikających z zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie <i>ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji (CBZC)</i>.</p>
<p>9.</p>	<p><b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b></p>	<p>Zalecono Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku produkcyjno-magazynowego przy ul. Pstrowskiego 3/24.</li> <li>2. Zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego poprzez usunięcie błędów w niej występujących, opracowanej dla budynku nr 20 przy ul. Pstrowskiego 3.</li> <li>3. Zaktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków zlokalizowanych przy ul. Partyzantów 6/8, nr 4, nr 20 przy ul. Pstrowskiego 3 oraz ul. Piłsudskiego 5.</li> <li>4. Przeprowadzić przeglądy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach zlokalizowanych przy ul. Partyzantów 6/8, ul. Piłsudskiego 5, nr 4, nr 20 i 29 (Centralne Biuro Śledcze Policji) przy ul. Pstrowskiego 3.</li> <li>5. Przestrzegać obowiązków podpisania protokołu przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku przez inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz</li> </ol>

		<p>przedłożenia do akceptacji kierownictwu Wydziału Inwestycji i Remontów oraz KWP.</p> <p>6. Uwzględnić podczas aktualizacji regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zapisu dotyczącego dokumentowania szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.</p> <p>7. Zaktualizować kartę opisu stanowiska pracy technika (inspektora ochrony przeciwpożarowej) poprzez pełne dookreślenie zadań wynikających z zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 r. <i>w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji.</i></p>
--	--	---